

淮南市山南开发建设有限责任公司

淮南市春分中学项目竣工环境保护验收意见

2024年11月15日，淮南市山南开发建设有限责任公司组织召开淮南市山南开发建设有限责任公司淮南市春分中学项目竣工环境保护验收会，参加会议的有淮南市山南开发建设有限责任公司（建设单位）、安徽普华工程咨询有限公司（验收报告编制单位）及行业专家等人员。与会代表和专家踏勘了建设项目现场、听取了建设单位的情况介绍、验收监测报告编制单位的汇报，验收工作组根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》并查看相关资料，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于安徽省淮南市高新区（山南新区）润水路以东、春分街以北、和畅街以南，C2地块南侧。项目总建筑面积约49209平方米，为九年一贯制学校，设计办学规模为51个班，其中：小学36个班，初中15个班。主要建设小学教学楼、中学教学楼、实验楼、实验综合楼、风雨操场、体育看台、图书报告厅、门卫、

地下车库等，配套建设道路、绿化、室外运动设施、广场及地面停车场、围墙、供水工程、供电工程、排水工程等。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于 2022 年 3 月 14 日经安徽淮南高新技术产业开发区经济发展局（科技局）淮高（山）经（2022）32 号文备案，项目于 2022 年 5 月 16 日经安徽淮南高新技术产业开发区经济发展局（科技局）淮高（山）经（2022）65 号文对项目名称进行了变更。根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》等法规文件，2022 年 5 月建设单位淮南市山南开发建设有限责任公司委托安徽华境资环科技有限公司承担开展《淮南市山南开发建设有限责任公司淮南市春分中学项目》环境影响评价工作。2022 年 12 月 9 日，安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会（淮南市山南新区管理委员会）生态环境局以淮高环复（2022）17 号《关于淮南市山南开发建设有限责任公司淮南市春分中学项目环境影响报告表的批复》审批意见，通过该项目环评报告表的审批。

（三）投资情况

项目实际总投资 27146.91 万元，环保投资 590 万元，占总投资的 2.17%。

（四）验收范围

淮南市春分中学项目于 2022 年 12 月开工建设，2024 年 6 月项目主体、附属设施各项污染物治理措施均已安装调试完毕，在建设过程中未接到周边的投诉。本次验收为项目整体竣工环境保

护验收。

二、工程变动情况

项目构筑物层数和面积发生变动，其余建设内容未发生变动。本项目规模、环保措施在环评和实施阶段发生一些变化，但污染物排放未发生变化，未增加排污，未加重对环境的不利影响，因此，本项目无重大变更，可纳入验收管理。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目运营期化学、生物实验产生的废水以酸碱为主，项目产生的实验废水单独收集后经酸碱中和预处理；经酸碱中和预处理后的实验废水汇同生活污水一起进入化粪池，经处理达到山南新区污水处理厂接管标准后再通过总排口排入市政污水管网，经山南新区污水处理厂处理达标后，排入高塘湖。

（二）废气

项目地下停车库排风口将汽车尾气排风口引到室外竖井排放；实验室设施尚未安装，实验室均已进行通风橱设计，已预留实验室排风井，实际操作中应规范操作流程，有毒气产生或有烟雾产生的实验应在通风橱内进行，排风口设置于实验综合楼楼顶。

（三）噪声

运营期噪声主要来源于进出校园的机动车噪声和设备使用噪声。项目对机动车采取禁鸣喇叭，减少机动车频繁启动和怠速行驶，控制行驶路线或区域等措施，减少噪声的排放；公用设备设



施布置于地下室，选用低噪声设备，减振等。验收监测期间，项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）固体废物

项目生活垃圾委托环卫部门定期清运，项目实验室尚未投入使用，未产生实验室危险废物。

四、环境保护设施调试效果

根据安徽金祁环境检测技术有限公司监测的淮南市春分中学项目监测报告和安徽普华工程咨询有限公司编制的《淮南市春分中学项目竣工环境保护验收监测报告表》可知：

（一）废水

验收监测期间，项目废水中主要污染物排放浓度可以满足淮南市山南新区污水处理厂的接管标准。

（二）废气

验收监测期间，项目区氮氧化物无组织排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。

（三）噪声

验收监测期间，项目东、南、西、北场界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

五、验收结论

验收组认为，淮南市山南开发建设有限责任公司淮南市春分中学项目执行了环境影响评价制度，环评审批手续齐备，配套的

环保治理设施及措施基本落实，验收监测期间，主要污染物达标排放，符合验收条件，同意项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

2、做好生活垃圾的收集、管理和清运工作，运营期注意做好绿化、化粪池污泥及雨污管网清淤的管理和维护工作；

3、后期实验室投入使用前，需落实实验室危废处置协议，并对实验废水中和调节池进行调试，保证正常运行；

4、按照与会人员的意见完善验收监测报告。

淮南市山南开发建设有限责任公司

2024年11月15日



淮南市春分中学项目竣工环保验收

参会人员一览表



验收参会人员		姓名	工作单位	职称/职务	电话
验收负责人		刘彬彬	淮南市城南开发建设有限公司		18055441908
验收专家组		阮振东	淮南市城南开发建设有限公司	高工	18955482660
		曹刚	淮南通达电气有限公司	高工	18955482671
其他参会人员	1	王磊	安徽淮南一中教育集团		15205540656
	2	李叶娟	安徽清华工程咨询有限公司	助理	13805546412
	3	陈宇	安徽清华工程咨询有限公司		13805545278
	4	桂林志	安徽淮南一中教育集团		18055441908
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				